

Rudegaard Idrætsanlæg/ Holtehallerne – Hal 2





Kongevejen 464-468





2840 Holte

www.inst.rudersdal.dk/rudegaard

Åbningstider

Kontakt evt. halinspektøren på telefon 45 46 00 30

	Kørestolsbrugere 	Gang-, arm- og håndhandicappede 	Synshandicappede 	Hørehandicappede 
Parkering	Green	Green	Grey	Grey
Adgang til bygning	Yellow	Yellow	Yellow	Green
Fælles adgangsveje	Red	Red	Grey	Grey
Elevator	Red	Red	Red	Grey
Handicaptollet	Yellow	Yellow	Grey	Grey
Kørestolspladser	Yellow	Grey	Grey	Grey
Teleslynge	Grey	Grey	Grey	Red

	god tilgængelighed
	ikke optimal tilgængelighed – kan kræve assistance fra andre
	dårlig tilgængelighed/faciliteten ikke til stede
	ikke relevant

Parkeringspladser er fælles for hal 1 og hal 2 samt udendørs sportsarealer og restaurant. Der er etableret en handicapparkeringsplads, som er placeret 15 m fra hal 2.

Der er i alt 218 parkeringspladser fordelt på hovedparkeringsplads (63 stk.), på bagside af hal 2 (100 stk.), ved hal 1 og restaurant (20 stk.) og langs Hørsholm Kongevej (35 stk.). Adgangsvejen, som er udført i fast og skridhæmmende belægning, er forsynet med retningsgivende belysning. På bagsiden af Hal 2 består belægning af løst grus. Parkeringsplads på bagsiden af Hal 2 er ikke oplyst, men bagindgangsdøre er belyst.

Der er en følbar adskillelse fra adgangsareal til hovedindgang, som udgør en rampe (6 %), der fører op til hovedindgangen. Rampen er forsynet med håndlister i begge sider.

Der er ikke niveaufri adgang hverken til hovedindgangsdøren (dørtrin 3,5 cm) eller indgangsdøren på bagsiden (dørtrin 3,0 cm).

Hovedindgangen er markeret med farveskift, og indgangsdøren på bagside er markeret følbart i form af en elefantrist.

Hal 2 er ikke forsynet med elevator. Adgang til banerne skal ske fra bagsiden af hallen. Adgang til sidegallerier i stueplan sker over hovedindgang.

Der er etableret 2 handicaptolletter, som ikke er indrettet i henhold til nugældende krav. Den frie afstand ved den side af wc'et, der vender bort fra håndvask, er for lille (hhv. 0,24 m og 0,30 m), den frie manøvreafstand foran wc'et er for lille (hhv. 0,98 m x 1,08 m og 1,28 m x 1,40 m), toiletsædet er placeret for lavt (i begge tilfælde 0,42 m), og der er for begge toiletters vedkommende ikke opsat armstøtter

Der er ikke indrettet publikumspladser til kørestolsbrugere, men de kan placeres i forhold til de konkrete arrangementer.