

Til:

Rudersdal Kommune
Byplan
byplan@rudersdal.dk

**Handicaprådet
Rudersdal Kommune**

Hørings svar vedrørende Forslag til Lokalplan 265

Forslag til Lokalplan 265 for et område ved Borgmester Schneiders Vej er i offentlig høring frem til den 24. maj, og Handicaprådet i Rudersdal har følgende kommentarer til forslaget:

23. maj 2019

Handicaprådet er tilfreds med, at forslaget stiller krav om handicap P-pladser ved det kommende plejecenters hovedindgang. Forslaget beskriver, at der skal være handicap"venlig" tilslutning til den eksisterende sti i forlængelse af Frederiks Clausens Vænge. For at stianlæg er handicapegnede, skal de være niveaufri i længderetningen og med niveaudelt gang- og cykelsti og med passende ramper ved overgange. Handicaprådet kan således ikke tilslutte sig, at der må etableres fællessti.

Det anføres i § 5.9 at "Veje, parkeringspladser, adgangsforhold og gangarealer skal indrettes, så de tilgodeser bevægelseshæmmede og handicappedes færden, jf. det til enhver tid gældende Bygningsreglement." Det må i høj grad også gælde for indretning af bygninger. Desuden bør byggeriet også overholde Dansk Standards "Udearealer for alle" samt anvisninger om tilgængelighed fra Statens Byggeforsknings Institut (SBI).

For Handicaprådet er det vigtigt, at byggeriet opføres med niveaufri adgangsforhold og -veje, at der etableres elevator, hvor der er mere end 1 etage, at elevatorer er store nok til store kørestole, og at de monteres med tale samt taktil afmærkning af taster, at trapper ikke laves som åbne trapper, men laves med stødtrin, og at trin forsynes med trinforanker, at døre forsynes medpumpe, hvis de er tunge at åbne og lukke, at lyset i gangarealer og offentlige opholdsrum er godt, og at der markeres med farver og taktil afmærkning.

Med venlig hilsen

Søren Grotum
Formand

Jens Darket
Næstformand